# Product Ecodesign Information

**Brand** Panasonic
**Type of product** Air-conditioner
**Model name** CS-XZ25ZKEW / CU-Z25ZKE

| Function (indicate if present) | | | | If function includes heating: Indicate the heating season the information relates to. Indicated values should relate to one heating season at a time. Include at least the heating season 'Average'. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling | YES | | | Average (mandatory) | YES | | |
| Heating | YES | | | Warmer (if designated) | YES | | |
| | | | | Colder (if designated) | NO | | |
| Item | symbol | value | unit | Item | symbol | value | unit |
| Design load | | | | Seasonal efficiency | | | |
| cooling | Pdesignc | 2.50 | kW | cooling | SEER | 9.50 | - |
| heating/Average | Pdesignh | 2.60 | kW | heating/Average | SCOP/A | 5.20 | - |
| heating/Warmer | Pdesignh | 1.50 | kW | heating/Warmer | SCOP/W | 6.20 | - |
| heating/Colder | Pdesignh | - | kW | heating/Colder | SCOP/C | - | - |
| Declared capacity (*) for cooling, at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature Tj | | | | Declared energy efficiency ratio (*), at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature Tj | | | |
| Item | symbol | value | unit | Item | symbol | value | unit |
| Tj = 35°C | Pdc | 2.50 | kW | Tj = 35°C | EERd | 4.91 | - |
| Tj = 30°C | Pdc | 1.92 | kW | Tj = 30°C | EERd | 7.91 | - |
| Tj = 25°C | Pdc | 1.33 | kW | Tj = 25°C | EERd | 12.14 | - |
| Tj = 20°C | Pdc | 1.34 | kW | Tj = 20°C | EERd | 17.45 | - |
| Declared capacity (*) for heating/Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | | | | Declared coefficient of performance (*)/Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | | | |
| Tj = -7°C | Pdh | 2.25 | kW | Tj = -7°C | COPd | 3.23 | - |
| Tj = 2°C | Pdh | 1.40 | kW | Tj = 2°C | COPd | 5.34 | - |
| Tj = 7°C | Pdh | 0.99 | kW | Tj = 7°C | COPd | 6.50 | - |
| Tj = 12°C | Pdh | 1.18 | kW | Tj = 12°C | COPd | 8.17 | - |
| Tj = bivalent temperature | Pdh | 2.60 | kW | Tj = bivalent temperature | COPd | 2.88 | - |
| Tj = operating limit | Pdh | 1.44 | kW | Tj = operating limit | COPd | 1.95 | - |
| Declared capacity (*) for heating/Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | | | | Declared coefficient of performance (*)/Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | | | |
| Tj = 2°C | Pdh | 1.50 | kW | Tj = 2°C | COPd | 4.28 | - |
| Tj = 7°C | Pdh | 0.99 | kW | Tj = 7°C | COPd | 6.50 | - |
| Tj = 12°C | Pdh | 1.18 | kW | Tj = 12°C | COPd | 8.17 | - |
| Tj = bivalent temperature | Pdh | 1.50 | kW | Tj = bivalent temperature | COPd | 4.28 | - |
| Tj = operating limit | Pdh | 1.44 | kW | Tj = operating limit | COPd | 1.95 | - |
| Declared capacity (*) for heating/Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | | | | Declared coefficient of performance (*)/Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | | | |
| Tj = -7°C | Pdh | - | kW | Tj = -7°C | COPd | - | - |
| Tj = 2°C | Pdh | - | kW | Tj = 2°C | COPd | - | - |
| Tj = 7°C | Pdh | - | kW | Tj = 7°C | COPd | - | - |
| Tj = 12°C | Pdh | - | kW | Tj = 12°C | COPd | - | - |
| Tj = bivalent temperature | Pdh | - | kW | Tj = bivalent temperature | COPd | - | - |
| Tj = operating limit | Pdh | - | kW | Tj = operating limit | COPd | - | - |
| Tj = -15°C | Pdh | - | kW | Tj = -15°C | COPd | - | - |

| Function (indicate if present) | | | | If function includes heating: Indicate the heating season the information relates to. Indicated values should relate to one heating season at a time. Include at least the heating season 'Average'. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling | YES | | | Average (mandatory) | YES | | |
| Heating | YES | | | Warmer (if designated) | YES | | |
| | | | | Colder (if designated) | NO | | |
| Item | symbol | value | unit | Item | symbol | value | unit |
| Bivalent temperature | | | | Operating limit temperature | | | |
| heating/Average | Tbiv | -10 | ℃ | heating/Average | Tol | -20 | ℃ |
| heating/Warmer | Tbiv | 2 | ℃ | heating/Warmer | Tol | -20 | ℃ |
| heating/Colder | Tbiv | - | ℃ | heating/Colder | Tol | - | ℃ |
| Cycling interval capacity | | | | Cycling interval efficiency | | | |
| for cooling | Pcycc | - | kW | for cooling | EERcyc | - | - |
| for heating | Pcych | - | kW | for heating | COPcyc | - | - |
| Degradation co-efficient cooling(**) | Cdc | 0.25 | - | Degradation co-efficient heating(**) | Cdh | 0.25 | - |
| Electric power input in power modes other than 'active mode' | | | | Annual electricity consumption | | | |
| off mode | $P_{OFF}$ | 1 | W | cooling | $Q_{CE}$ | 92 | kWh/a |
| standby mode | $P_{SB}$ | 1 | W | heating/Average | $Q_{HE}$ | 700 | kWh/a |
| thermostat-off mode | $P_{TO}$ | 20 | W | heating/Warmer | $Q_{HE}$ | 339 | kWh/a |
| crankcase heater mode | $P_{CK}$ | 0 | W | heating/Colder | $Q_{HE}$ | - | kWh/a |
| Capacity control (indicate one of three options) | | | | Other Items | | | |
| fixed | NO | | | Sound power level (indoor/outdoor) | LWA | 55 / 61 | dB(A) |
| staged | NO | | | Global warming potential | GWP | 675 | kgCO2 eq. |
| variable | YES | | | Cooling/Rated air flow (indoor/outdoor) | - | 744 / 1722 | $m^3/h$ |
| Contact details for obtaining more information | Name and address of the manufacturer or of its authorized representative.<br>Panasonic Marketing Europe GmbH<br>Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany | | | | | | |

(*) For staged capacity units, two values divided by a slash ('/') will be declared in each box in the section 'Declared capacity of the unit' and 'declared EER/COP' of the unit.

(**) If default Cd = 0,25 is chosen then (results from) cycling tests

# Ürün Eco-dizayn Bilgisi

**Marka** **Panasonic**
**Ürün Tipi** **Klima**
**Model Adı** **CS-XZ25ZKEW / CU-Z25ZKE**

| İşlev (mevcutsa belirtiniz) | | | | İşlev ısıtmayı içeriyorsa, bilginin ait olduğu ısıtma sezonunu belirtiniz. Belirtilen değerler her defasında tek bir ısıtma sezonuna ait olmalıdır. En azından "ortalama" ısıtma sezonunu belirtiniz. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma | Evet | | | Ortalama (zorunlu) | Evet | | |
| Isıtma | Evet | | | Daha sıcak (belirlenmişse) | Evet | | |
| | | | | Daha soğuk (belirlenmişse) | Hayır | | |
| Konu | Sembol | Değer | Birim | Konu | Sembol | Değer | Birim |
| Tasarım yükü | | | | Sezonsal verimlilik | | | |
| Soğutma | Pdesignc | 2.50 | kW | Soğutma | SEER | 9.50 | - |
| Isıtma / Ortalama | Pdesignh | 2.60 | kW | Isıtma / Ortalama | SCOP/A | 5.20 | - |
| Isıtma / Daha sıcak | Pdesignh | 1.50 | kW | Isıtma / Daha sıcak | SCOP/W | 6.20 | - |
| Isıtma / Daha soğuk | Pdesignh | - | kW | Isıtma / Daha soğuk | SCOP/C | - | - |
| 27(19) °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında soğutma için beyan edilen kapasite (*) | | | | 27(19) °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında soğutma için beyan edilen enerji verimliliği katsayısı (*) | | | |
| Konu | Sembol | Değer | Birim | Konu | Sembol | Değer | Birim |
| Tj = 35°C | Pdc | 2.50 | kW | Tj = 35°C | EERd | 4.91 | - |
| Tj = 30°C | Pdc | 1.92 | kW | Tj = 30°C | EERd | 7.91 | - |
| Tj = 25°C | Pdc | 1.33 | kW | Tj = 25°C | EERd | 12.14 | - |
| Tj = 20°C | Pdc | 1.34 | kW | Tj = 20°C | EERd | 17.45 | - |
| 20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında ısıtma/Ortalama sezon için beyan edilen kapasite (*) | | | | 20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında Ortalama sezon için beyan edilen performans katsayısı (*) | | | |
| Tj = -7°C | Pdh | 2.25 | kW | Tj = -7°C | COPd | 3.23 | - |
| Tj = 2°C | Pdh | 1.40 | kW | Tj = 2°C | COPd | 5.34 | - |
| Tj = 7°C | Pdh | 0.99 | kW | Tj = 7°C | COPd | 6.50 | - |
| Tj = 12°C | Pdh | 1.18 | kW | Tj = 12°C | COPd | 8.17 | - |
| Tj = çift değerli sıcaklık | Pdh | 2.60 | kW | Tj = çift değerli sıcaklık | COPd | 2.88 | - |
| Tj = çalışma sınırı | Pdh | 1.44 | kW | Tj = çalışma sınırı | COPd | 1.95 | - |
| 20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında ısıtma/ Daha sıcak sezon için beyan edilen kapasite (*) | | | | 20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında ısıtma/ Daha sıcak sezon için beyan edilen kapasite (*) | | | |
| Tj = 2°C | Pdh | 1.50 | kW | Tj = 2°C | COPd | 4.28 | - |
| Tj = 7°C | Pdh | 0.99 | kW | Tj = 7°C | COPd | 6.50 | - |
| Tj = 12°C | Pdh | 1.18 | kW | Tj = 12°C | COPd | 8.17 | - |
| Tj = çift değerli sıcaklık | Pdh | 1.50 | kW | Tj = çift değerli sıcaklık | COPd | 4.28 | - |
| Tj = çalışma sınırı | Pdh | 1.44 | kW | Tj = çalışma sınırı | COPd | 1.95 | - |
| 20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında ısıtma/Daha soğuk sezon için beyan edilen kapasite (*) | | | | 20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında ısıtma/Daha soğuk sezon için beyan edilen kapasite (*) | | | |
| Tj = -7°C | Pdh | - | kW | Tj = -7°C | COPd | - | - |
| Tj = 2°C | Pdh | - | kW | Tj = 2°C | COPd | - | - |
| Tj = 7°C | Pdh | - | kW | Tj = 7°C | COPd | - | - |
| Tj = 12°C | Pdh | - | kW | Tj = 12°C | COPd | - | - |
| Tj = çift değerli sıcaklık | Pdh | - | kW | Tj = çift değerli sıcaklık | COPd | - | - |
| Tj = çalışma sınırı | Pdh | - | kW | Tj = çalışma sınırı | COPd | - | - |
| Tj = -15°C | Pdh | - | kW | Tj = -15°C | COPd | - | - |

| İşlev (mevcutsa belirtiniz) | | | | İşlev ısıtmayı içeriyorsa, bilginin ait olduğu ısıtma sezonunu belirtiniz. Belirtilen değerler her defasında tek bir ısıtma sezonuna ait olmalıdır. En azından "ortalama" ısıtma sezonunu belirtiniz. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma | Evet | | | Ortalama (zorunlu) | Evet | | |
| Isıtma | Evet | | | Daha sıcak (belirlenmişse) | Evet | | |
| | | | | Daha soğuk (belirlenmişse) | Hayır | | |
| Konu | Sembol | Değer | Birim | Konu | Sembol | Değer | Birim |
| Çift değerli sıcaklık | | | | Çalışma sınır sıcaklığı | | | |
| Isıtma/Ortalama | Tbiv | -10 | °C | Isıtma/Ortalama | Tol | -20 | °C |
| Isıtma/Daha sıcak | Tbiv | 2 | °C | Isıtma/Daha sıcak | Tol | -20 | °C |
| Isıtma/Daha soğuk | Tbiv | - | °C | Isıtma/Daha soğuk | Tol | - | °C |
| Çevrim aralığı kapasitesi | | | | Çevrim aralığı verimliliği | | | |
| Soğutma için | Pcycc | - | kW | Soğutma için | EERcyc | - | - |
| Isıtma için | Pcych | - | kW | Isıtma için | COPcyc | - | - |
| İndirgenme katsayısı soğutma (**) | Cdc | 0.25 | - | İndirgenme katsayısı ısıtma (**) | Cdh | 0.25 | - |
| Çalışma modu haricinde kalan güç modları için elektrik güç girişi | | | | Yıllık elektrik tüketimi | | | |
| Kapalı mod | $P_{OFF}$ | 1 | W | soğutma | $Q_{CE}$ | 92 | kWh/yıl |
| Hazırda bekleme modu | $P_{SB}$ | 1 | W | ısıtma/Ortalama | $Q_{HE}$ | 700 | kWh/yıl |
| Termostatla kapalı mod | $P_{TO}$ | 20 | W | ısıtma/Daha sıcak | $Q_{HE}$ | 339 | kWh/yıl |
| Karter ısıtıcı modu | $P_{CK}$ | 0 | W | ısıtma/Daha soğuk | $Q_{HE}$ | - | kWh/yıl |
| Kapasite Kontrolü (üç seçenekten birini belirtiniz) | | | | Diğer konular | | | |
| sabit | Hayır | | | Ses gücü seviyesi (iç ortam/dış ortam) | LWA | 55 / 61 | dB(A) |
| kademeli | Hayır | | | Küresel ısınma potansiyeli | GWP | 675 | kgCO2 eşd. |
| değişken | Evet | | | Hesaplanan hava akışı | - | 744 / 1722 | $m^3/h$ |
| Daha fazla bilgi için irtibat detayları | İmalatçının veya yetkili temsilcisinin isim ve adresi<br>Panasonic Marketing Europe GmbH<br>Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany | | | | | | |

*) kademeli kapasiteye sahip birimler için ,birimin beyan edilen kapasitesi, ve ,birimin beyan edilen EER/COP değerleri, bölümlerinde her bir kutucuğa („/') işareti ile ayrılmış iki değer yazılacaktır.

(**) Veri Cd = 0,25 olarak seçildiğinde, çevrim testlerinin sonuçlarına ihtiyaç yoktur. Aksi taktirde, ısıtma veya soğutma çevrim testinin değeri gerekir.

# Informacje Dotyczące Ekoprojektu Produktu

**Marka** **Panasonic**

**Typ Produktu** **Klimatyzator**

**Nazwa Modelu** **CS-XZ25ZKEW / CU-Z25ZKE**

| Funkcja (podać, jeśli występuje) | | | | Jeśli funkcja obejmuje ogrzewanie: należy podać sezon ogrzewczy, którego dotyczą podawane dane. Podawane wartości powinny dotyczyć jednego sezonu ogrzewczego w każdym przypadku. Należy uwzględnić przynajmniej umiarkowany sezon ogrzewczy. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chłodzenie | TAK | | | Umiarkowany (obowiązkowo) | TAK | | |
| ogrzewanie | TAK | | | Chłodny (jeśli podano) | TAK | | |
| | | | | Ciepły (jeśli podano) | NIE | | |
| Parametr | symbol | wartość | jednostka | Parametr | symbol | wartość | jednostka |
| Obciążenie obliczeniowe | | | | Efektywność sezonowa | | | |
| chłodzenie | Pdesignc | 2.50 | kW | chłodzenie | SEER | 9.50 | - |
| ogrzewanie / sezon umiarkowany | Pdesignh | 2.60 | kW | ogrzewanie / sezon umiarkowany | SCOP/A | 5.20 | - |
| ogrzewanie / sezon ciepły | Pdesignh | 1.50 | kW | ogrzewanie / sezon ciepły | SCOP/W | 6.20 | - |
| ogrzewanie / sezon chłodny | Pdesignh | - | kW | ogrzewanie / sezon chłodny | SCOP/C | - | - |
| Deklarowana wydajność (*) chłodnicza w temperaturze pomieszczenia 27(19) °C i temperaturze zewnętrznej Tj | | | | Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej (*) przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C i temperaturze zewnętrznej Tj | | | |
| Parametr | symbol | wartość | jednostka | Parametr | symbol | wartość | jednostka |
| Tj = 35°C | Pdc | 2.50 | kW | Tj = 35°C | EERd | 4.91 | - |
| Tj = 30°C | Pdc | 1.92 | kW | Tj = 30°C | EERd | 7.91 | - |
| Tj = 25°C | Pdc | 1.33 | kW | Tj = 25°C | EERd | 12.14 | - |
| Tj = 20°C | Pdc | 1.34 | kW | Tj = 20°C | EERd | 17.45 | - |
| Deklarowana wydajność (*) grzewcza / sezon umiarkowany przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj | | | | Deklarowany wskaźnik efektywności (*) / sezon umiarkowany przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj | | | |
| Tj = -7°C | Pdh | 2.25 | kW | Tj = -7°C | COPd | 3.23 | - |
| Tj = 2°C | Pdh | 1.40 | kW | Tj = 2°C | COPd | 5.34 | - |
| Tj = 7°C | Pdh | 0.99 | kW | Tj = 7°C | COPd | 6.50 | - |
| Tj = 12°C | Pdh | 1.18 | kW | Tj = 12°C | COPd | 8.17 | - |
| Tj = temperatura dwuwartościowa | Pdh | 2.60 | kW | Tj = temperatura dwuwartościowa | COPd | 2.88 | - |
| Tj = graniczna temperatura robocza | Pdh | 1.44 | kW | Tj = graniczna temperatura robocza | COPd | 1.95 | - |
| Deklarowana wydajność (*) grzewcza / sezon ciepły przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj | | | | Deklarowany wskaźnik efektywności (*) / sezon ciepły przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj | | | |
| Tj = 2°C | Pdh | 1.50 | kW | Tj = 2°C | COPd | 4.28 | - |
| Tj = 7°C | Pdh | 0.99 | kW | Tj = 7°C | COPd | 6.50 | - |
| Tj = 12°C | Pdh | 1.18 | kW | Tj = 12°C | COPd | 8.17 | - |
| Tj = temperatura dwuwartościowa | Pdh | 1.50 | kW | Tj = temperatura dwuwartościowa | COPd | 4.28 | - |
| Tj = graniczna temperatura robocza | Pdh | 1.44 | kW | Tj = graniczna temperatura robocza | COPd | 1.95 | - |
| Deklarowana wydajność (*) grzewcza / sezon chłodny przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj | | | | Deklarowany wskaźnik efektywności (*) / sezon chłodny przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj | | | |
| Tj = -7°C | Pdh | - | kW | Tj = -7°C | COPd | - | - |
| Tj = 2°C | Pdh | - | kW | Tj = 2°C | COPd | - | - |
| Tj = 7°C | Pdh | - | kW | Tj = 7°C | COPd | - | - |
| Tj = 12°C | Pdh | - | kW | Tj = 12°C | COPd | - | - |
| Tj = temperatura dwuwartościowa | Pdh | - | kW | Tj = temperatura dwuwartościowa | COPd | - | - |
| Tj = graniczna temperatura robocza | Pdh | - | kW | Tj = graniczna temperatura robocza | COPd | - | - |
| Tj = -15°C | Pdh | - | kW | Tj = -15°C | COPd | - | - |

| Funkcja (podać, jeśli występuje) | | | | Jeśli funkcja obejmuje ogrzewanie: należy podać sezon ogrzewczy, którego dotyczą podawane dane. Podawane wartości powinny dotyczyć jednego sezonu ogrzewczego w każdym przypadku. Należy uwzględnić przynajmniej umiarkowany sezon ogrzewczy. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chłodzenie | TAK | | | Umiarkowany (obowiązkowo) | TAK | | |
| ogrzewanie | TAK | | | Chłodny (jeśli podano) | TAK | | |
| | | | | Ciepły (jeśli podano) | NIE | | |
| Parametr | symbol | wartość | jednostka | Parametr | symbol | wartość | jednostka |
| Temperatura dwuwartościowa | | | | Graniczna temperatura robocza | | | |
| ogrzewanie / sezon umiarkowany | Tbiv | -10 | °C | ogrzewanie / sezon umiarkowany | Tol | -20 | °C |
| ogrzewanie / sezon ciepły | Tbiv | 2 | °C | ogrzewanie / sezon ciepły | Tol | -20 | °C |
| ogrzewanie / sezon chłodny | Tbiv | - | °C | ogrzewanie / sezon chłodny | Tol | - | °C |
| Wydajność w okresie cyklu | | | | Efektywność cyklu | | | |
| dla chłodzenia | Pcycc | - | kW | dla chłodzenia | EERcyc | - | - |
| dla ogrzewania | Pcych | - | kW | dla ogrzewania | COPcyc | - | - |
| Współczynnik strat dla chłodzenia (**) | Cdc | 0.25 | - | Współczynnik strat dla ogrzewania (**) | Cdh | 0.25 | - |
| Pobór mocy w trybach poboru mocy innych niż tryb aktywny | | | | Roczne zużycie energii elektrycznej | | | |
| tryb wyłączenia | $P_{OFF}$ | 1 | W | chłodzenie | $Q_{CE}$ | 92 | kWh/a |
| tryb czuwania | $P_{SB}$ | 1 | W | ogrzewanie / sezon umiarkowany | $Q_{HE}$ | 700 | kWh/a |
| tryb wyłączonego termostatu | $P_{TO}$ | 20 | W | ogrzewanie / sezon ciepły | $Q_{HE}$ | 339 | kWh/a |
| tryb włączonej grzałki karteru | $P_{CK}$ | 0 | W | ogrzewanie / sezon chłodny | $Q_{HE}$ | - | kWh/a |
| Sterowanie wydajnością (wybrać jedną z trzech opcji) | | | | Inne parametry | | | |
| stałe | NIE | | | Poziom mocy akustycznej (w pomieszczeniu / na zewnątrz) | LWA | 55 / 61 | dB(A) |
| stopniowe | NIE | | | Współczynnik ocieplenia globalnego (kg równoważników $CO_2$) | GWP | 675 | kgCO2 eq. |
| zmienne | TAK | | | Znamionowe natężenie przepływu powietrza (w pomieszczeniu / na zewnątrz) | - | 744 / 1722 | $m^3/h$ |
| Dodatkowych informacji udzielają | (Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela)<br>Panasonic Marketing Europe GmbH<br>Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany | | | | | | |

(*) Dla urządzeń o stopniowej wydajności podaje się dwie wartości oddzielone ukośnikiem („/") w każdej rubryce sekcji „ Deklarowana wydajność urządzenia" i „deklarowane wskaźniki EER/COP" urządzenia.

(**) Jeśli została wybrana domyślna wartość Cd = 0,25, wtedy nie jest konieczne podawanie (wyników) prób cyklu. W innych przypadkach konieczne jest podanie wartości dla próby cyklu ogrzewania lub chłodzenia.